



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю

Председатель Комиссии



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

31.08.2016 № 02/В/2016/001322/1536 (продл и изм ТУ от 29.10.2013 № 02/В/2013/000348/144)
№ _____

На _____

Наименование застройщика: _____
ООО «ТРАНСФОРТ»

Наименование объекта: _____
проектируемый жилой микрорайон с объектами
развитой инфраструктуры (школа, ДДЦ,
поликлиника, ФОК, офисы, магазины)

Адрес строительства: _____
дер. Малые Вязёмы

г. Одинцово

001322



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Одинцовский Водоканал»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, дом 17

ИНН/КПП 5032199733/503201001, ОГРН 1085032325531

Телефон / факс: 8 (495) 593 - 29 - 03, E-mail: odinvodokanal@mail.ru

№
на № 4889юр от 04.08.2016г.

Генеральному директору

ООО «ТРАНСФОРТ»

Ю.Е. Кузнецову

Продление и изменение ТУ№02/в/2013/000348/144 от 29.10.2013 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на канализование проектируемого жилого микрорайона с объектами развитой инфраструктуры (школы, ДДЦ, поликлиника, ФОК, офисы, магазины) в г.п. Большие Вяземы, дер. Малые Вяземы, Одинцовского района, Московской области

Раздел I Водоотведение

ОАО «Одинцовский Водоканал» согласовывает прием стоков (водоснабжение обеспечивается от собственных источников водоснабжения - артскважин) от проектируемого жилого микрорайона с объектами обслуживания населения на Голицынские канализационные очистные сооружения при следующих условиях:

1. Канализование микрорайона с водоотведением хозяйственных стоков 4845,1 м³ в сутки (с очередностью: 2017 год- 1671 м³ в сутки, 2019 год - 2573 м³ в сутки, 2020 год - 2971 м³ в сутки, 2021 год – 3688 м³ в сутки, 2023 год - 4470 м³ в сутки, 2024 год – 4845,1 м³ в сутки) произвести через КНС-1 и КНС- 2 в г.п. Большие Вяземы и далее на Голицынские канализационные очистные сооружения, запроектировав и построив внутриквартальные сети канализации и отводящий коллектор до приемной камеры на КНС-1.
2. Трассу прохождения канализации определить проектом. Точка подключения – существующий колодец перед приемной камерой. Отметку лотка определить проектом, уточнить топосъемкой.
3. Проектирование и строительство сетей канализации выполнить своими силами и за счет средств застройщика-инвестора.
4. Для учета сбрасываемых стоков на коллекторе перед подключением установить расходомер с передачей информации о расходе стоков дистанционно через сеть интернет в диспетчерский пункт ОАО «Одинцовский Водоканал». Проект представить на согласование.

Раздел II Особые условия

1. Проект наружных сетей водопровода и канализации проектируемого жилого микрорайона представить в ОАО «Одинцовский Водоканал» на согласование, один экземпляр возврата не подлежит.
2. Ввод водопровода в жилые дома и детский сад запроектировать по двум ниткам. На вводе водопровода в здания и жилые дома установить водомеры с дистанционной передачей информации через сеть интернет в диспетчерский пункт ОАО «Одинцовский Водоканал».
3. В проекте предусмотреть установку водомеров в каждой квартире, отдельно на холодную и горячую воду, с импульсным выходом для дистанционного считывания информации без входа в квартиры.
4. Сброс ливневых стоков с территории жилого микрорайона в хозяйственную канализацию не допускается.
5. Заключение договора на технологическое подключение, согласно Инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения по индивидуально утвержденному тарифу. В индивидуальный тариф включаются мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования КНС-1 и КНС-2 с заменой граблей, насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов, гидроизоляция заглубленной части здания КНС-1 и КНС-2. Модернизация с увеличением пропускной способности напорного канализационного коллектора две нитки Д- 500 мм от КНС-1 до КНС-2. Реконструкция Голицынских канализационных очистных сооружений.

6. Без проведения полного комплекса работ по реконструкции и модернизации системы канализации прием стоков не возможен.
7. Перед началом строительства наружных сетей водопровода и канализации заключить договор с ОАО «Одинцовский Водоканал» на технадзор за строительством сетей.
8. По окончании строительства сдать в ОАО «Одинцовский Водоканал» и Управление архитектуры исполнительную документацию на сети водопровода и канализации, решить вопрос разграничения балансовой принадлежности вновь построенных сетей водопровода и канализации, в абонентском отделе заключить договор на прием стоков, тел.8-495-593-42-88.
9. Срок действия технических условий – 3 года.

Генеральный директор



В. В. Иванов

Прошнуровано,
пронумеровано

3 (три)

листов

Начальник общего отдела

Е.П. Е.П. Кочеткова

